





BEMERKUNG / REMARK / REMARQUE:

Bei PERMAQ® Pico DUO 30-20 und 20-10 wird das Konzentrat beider Geräte in den Ablauf geführt /


For PERMAQ® Pico DUO 30-20 and 20-10 the concentrate of both plants is passed to drain /

Pour PERMAQ® Pico DUO 30-20 and 20-10 le concentrat de tout les deux appareils est évacué vers l'égout.

X



Y



1= Doppelnippel / double nipple / raccord fileté double $\frac{3}{4}$ " (oder / or / ou 1" PERMAQ® Pico 70/60)

2= T-Stück / T piece / Té $\frac{3}{4}$ " (oder / or / ou 1" PERMAQ® Pico 70/60)

3= Rückschlagventil / check valve / clapet anti-retour $\frac{3}{4}$ "

4= Doppelnippel / double nipple / raccord fileté double $\frac{3}{4}$ " (oder / or / ou 1"- $\frac{3}{4}$ " PERMAQ® Pico 70/60)

5= Schlauch / hose / tuyau $\frac{3}{4}$ "

6= Red. Nippel / reducing nipple / Réduction $\frac{3}{4}$ "- $\frac{1}{2}$ "

Elektrische Verdrahtung / wiring / câblage:

