

Société BWT France

Siège social de Saint Denis
103 rue Charles Michels
93206 Saint Denis Cedex
Tel : 33 (0) 1 49 22 46 46
Fax : 33 (0) 1 49 22 46 50



CIRCULAIRES DU 2 JUILLET 1985 ET 2 MARS 1987 relatives aux traitements thermiques des eaux destinées à la consommation humaine

La société BWT-France certifie que le produit

BWT SH-7001

est par sa composition **conforme aux circulaires du 2 juillet 1985 et du 2 mars 1987** relatives aux traitements thermiques des eaux destinées à la consommation humaine. Il ne contient que des substances listées dans la liste **B (additifs autorisés)** de ces circulaires. Il existe néanmoins une restriction concernant la teneur en réducteur d'oxygène qui ne doit pas dépasser dans le circuit traité 200 mg/l exprimé en SO₃.

Il vous appartient cependant de vérifier que l'application du produit que nous vous fournissons est en conformité avec les réglementations en vigueur.

Ces informations reflètent l'état présent de nos connaissances et se fondent sur les compositions théoriques, les données de nos fournisseurs et notre connaissance du processus de fabrication. Nous vous recommandons de vérifier régulièrement leur validité auprès de nos services.

Textes de référence : « Circulaire du 2 juillet 1985 relative au traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine (article 16-9 du règlement sanitaire départemental type) » complétée par la circulaire du 2 mars 1987 relative au même sujet.

Saint Denis le 14 Février 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. JOMBART".

R. JOMBART
Responsable activité Produits Formulés Groupe

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "S. OLLIVIER".

S. OLLIVIER
Ingénieur Pôle Qualité
Sécurité Environnement