

NATURE ET FRÉQUENCE DES CONTROLES ANALYTIQUES CHAINAGE DE DÉMINÉRALISATION SUR RÉSINES

EXP 23

Type d'analyse	Point de prélèvement	Entrée Cation	Sortie Cation	Sortie Anion	Sortie Fisseur	Observations
pH		H	H	H	H	
Dureté		H	H			
TAC		H		H		
Cl ⁻						
SO ₄ ²⁻	SAF	H	H			
NO ₃ ⁻						
Silice		H		H	H	
Fer		H				
Chlore		H				
Résistivité				Q	Q	
PÉRIODICITÉ	Q = quotidien H = hebdomadaire	NOTA : NOTA : les fréquences indiquées dans le présent tableau sont conseillées par BWT PERMO. La périodicité peut varier en fonction du type d'installation, de la nature de l'eau et de la criticité du process. Il convient d'indiquer en observation si la chaîne est en début de cycle, milieu de cycle, fin de cycle ou en régénération.				